

# Juego de compensación de potencial para VX IT



EMS-RITJCO

RITTAL

5302027



Punto de puesta a tierra central con cable de puesta a tierra de 0,3 m de longitud en el bastidor del armario para la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).

## Características

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de producto | Punto de puesta a tierra central en el bastidor del armario para facilitar la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).                                                                                    |
| Aplicación              | Para realizar una compensación de potencial continua y central entre todos los componentes instalados o para asegurar una puesta a tierra funcional existente según DIN EN 50 310                                                                                    |
| Funcionamiento          | Contacto de todas las piezas planas con el bastidor del armario como punto de puesta a tierra central en combinación con un contacto de todos los componentes al mismo potencial, a través de una fijación con contacto o mediante cinta de puesta a tierra separada |
| Unidad de envase        | 7 trenzas planas de puesta a tierra (4 mm <sup>2</sup> ), UL Style 1015 AWG 12, para puertas y laterales opcionales<br>Punto de puesta a tierra central<br>Incl. material de fijación                                                                                |
| Observación             | Si tras realizar una evaluación de riesgo en la aplicación final por parte de un técnico electricista, no se detecta un riesgo potencial, no es necesario adoptar medidas en la puesta a tierra                                                                      |
| Unidad de embalaje      | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso neto               | 0.26 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto              | 0.265 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código arancelario      | 85444290                                                                                                                                                                                                                                                             |

*\*Para más detalles de las especificaciones técnicas del producto en mención, solicitar la ficha técnica del fabricante*